

EXERCİTIU DE INTERVENȚIE
A SERVICIULUI PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
- trimestrul III -

Conform Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2012, pe data de 17.09.2012 s-a desfășurat Exercițiul trimestrial de intervenție a Serviciului Privat pentru Situații de Urgență, în cazul producerii unui incendiu la Stația de racord adânc SRA 3.

S-a luat în calcul următoarele ipoteze:

1. În urma unui scurtcircuit intern la transformatorul T2 – 63 MVA s-a produs o explozie. Datorită nefuncționării protecției de gaze, a avut loc aprinderea uleiului deversat pe la armături, îmbinări și izolatoarii ce au fost avariați în urma exploziei;

2. Datorită unui contact imperfect, s-a produs un scurtcircuit la o celulă întreruptoare aflată la etajul 1 al obiectivului SRA 3; în urma acestei situații s-a declanșat un început de incendiu cu degajare mare de fum rezultat în urma arderii izolației cablurilor.

În ambele ipoteze, electricianul aflat în serviciu a suferit intoxicații necesitând ajutor medical.

Au fost alarmate funcțiile cu atribuții în domeniu din Celula de urgență care, sosiți la fața locului, au coordonat acțiunile de intervenție, conform competențelor.

Fluxul informațional s-a menținut pe toată durata intervenției între dispecer SU, membrii C.U. și echipele aflate pe teren.

Personalul firmei de pază AXA SECURITY a acționat pentru restricționarea circulației în zona respectivă, a autovehiculelor fără atribuții în acțiunile de intervenție.

Personalul medical de pe ambulanță a acordat primul ajutor de urgență persoanei intoxicate după care a efectuat transportul acesteia la unitatea spitalicească pentru tratament de specialitate.

În ambele ipoteze, echipajele Serviciului Privat pentru Situații de Urgență s-au încadrat în timpii operativi de intervenție și au acționat eficient pentru limitarea și înlăturarea incendiului.